


**Anlagennummer** 408583019  
**Anlagenstandort** 88696 Owingen, Henkerberg 18  
**Inbetriebnahmedatum** 30.11.2012  
**Installierte Leistung in kWp** 12,5

| Kalenderjahr  | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | Gesamt |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Erzeugungsmenge in kWh  | 12.789 | 12.052 | 11.999 | 12.174 | 11.950 | 12.374 | 11.299 | 84.638 |
| Erzeugungsmenge in kWh pro kWp und Jahr   | 1.023  | 964    | 960    | 974    | 956    | 990    | 904    | 967    |
| CO <sub>2</sub> -Einsparungseffekt in kg (CO <sub>2</sub> - Äquivalent berechnet nach "Climate Change 71/2021") | 9.029  | 7.400  | 7.368  | 7.633  | 7.493  | 8.476  | 7.740  | 55.139 |
| Vermeidungsfaktor PV in kg CO <sub>2</sub> - Äquivalent / kWh   | 0,706  | 0,614  | 0,614  | 0,627  | 0,627  | 0,685  | 0,685  |        |



Sie haben mit Ihrer Anlage in den **Jahren 2015 bis 2021** insgesamt **55.139 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent** vermieden, die ansonsten durch eine klassische Energieerzeugung entstanden wären. In Deutschland haben wir heute im Durchschnitt einen jährlichen Pro-Kopf-Ausstoß von rund **11.000 kg CO<sub>2</sub>-Äquivalent**.

Erzeugungsmenge in kWh pro Jahr



Erzeugungsmenge in kWh pro kWp und Jahr



Beurteilung der Effizienz Ihrer Anlage gegenüber einer Referenzgruppe in derselben Periode

| Referenzgruppe | Bodenseekreis – Anlagen 5 bis 100 kWp |      |        |        |        |        |        |        |
|----------------|---------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kalenderjahr   | 2015                                  | 2016 | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | Gesamt |
| Beurteilung    | Gut                                   | Gut  | Normal | Normal | Normal | Normal | Gering | Normal |

Legende zur Beurteilung der Effizienz Ihrer PV-Anlage

|             |   |
|-------------|---|
| Sehr gut    | Erzeugungsmenge über 15% höher als die Referenzgruppe.  |
| Gut         | Erzeugungsmenge 5% - 15% höher als die Referenzgruppe.  |
| Normal      | Erzeugungsmenge 5% höher oder geringer als die Referenzgruppe. Ihre Anlage funktioniert im Normalbereich. |
| Gering      | Erzeugungsmenge 5% - 15% geringer als die Referenzgruppe.   |
| Sehr gering | Erzeugungsmenge über 15% geringer als die Referenzgruppe.   |

Netze BW GmbH

Schelmenwasenstraße 15 • 70567 Stuttgart • Postfach 10 12 43 • 70011 Stuttgart • www.netze-bw.de  
 Bankverbindung BW Bank • BIC SOLADEST600 • IBAN DE52 6005 0101 0004 0213 22  
 Sitz der Gesellschaft: Stuttgart • Amtsgericht Stuttgart • HRB Nr. 747734 • USt-ID DE 200 335 418  
 Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dirk Güsewell  
 Geschäftsführung: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald